

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-23-01-30-05

- Produkt:** Briplast Finofill 1887
- Hersteller:** Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
- Auftrag:** Durchführung einer Emissionsprüfung hinsichtlich der VOC- und Formaldehydemission gemäß DIN EN 16516 (10/2020) sowie AgBB-Schema
- Prüfbericht:** 2522329/5 vom 30.01.2023
- Prüfresultat(se):** Die untersuchte Spachtelmasse „Briplast Finofill 1887“ erfüllt die Anforderungen gemäß AgBB-Schema 2018 sowie AgBB-Schema 2021.
- Das untersuchte Produkt emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist somit für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Dresden, 30.01.2023

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter