



Bremer
Umweltinstitut[⊕]

Gesellschaft für Schadstoffanalytik
und Begutachtung mbH

Fahrenheitstr. 1
D-28359 Bremen
Fon +49(0)421 / 7 66 65
Fax +49(0)421 / 7 14 04
mail@bremer-umweltinstitut.de
www.bremer-umweltinstitut.de



Bremer Umweltinstitut GmbH · Fahrenheitstr. 1 · D-28359 Bremen

Brillux GmbH & Co. KG
Postfach 1640

48005 Münster

AZ: M 4239 FM - Zert

08. April 2026

Zertifikat

Hiermit bestätigen wir, dass der Systemaufbau bestehend aus der

Brillux Dispersionsfarbe Sedagloss 993 in Kombination mit der Grundierung Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 mit Brillux 2K-Aqua Epoxi-Härter 2374

gemäß Untersuchungsbericht M 4239 FM – k vom 08. April 2026 in der Prüfkammeruntersuchung über 52 Tage eine Absperrwirkung von 95 % gegenüber PCB aus einer kontaminierten Quelle zeigt.

Der Systemaufbau bestehend aus der Brillux Dispersionsfarbe Sedagloss 993 in Kombination mit der Grundierung Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 mit Brillux 2K-Aqua Epoxi-Härter 2374 ist sehr gut geeignet, sekundär PCB-belastete Bauteile gegenüber der Raumluft abzusperren.

Bremer Umweltinstitut GmbH
Prüfstelle

Dr. Heidrun Hofmann
Chemikerin

Geschäftsführung:
Dr. Norbert Weis, Ulrike Siemers
Amtsgericht Bremen HRB 14 617
Steueridentnummer DE 154288898
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen,
die wir Ihnen auf Wunsch zuschicken.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bremen.

Bankverbindung:
Sparkasse Bremen
IBAN: DE55 29050101 0001 117167
BIC: SBREDE 22
Konto 1 117 167
BLZ 290 501 01